PARTICOLARI IMPIANTO GAS METANO

PARTICOLARI DI POSA TUBI GAS - UNI 7129-2015

NON IN SCALA



CONTATORI G16 e G25 - DIMENSIONE NICCHIA E SCASSO

NON IN SCALA



A	B (**)	C (**)	D	E	L	R
G16	361-395	999	194	430	90	284	170	400
G25	361-395	1080	194	460	90	333	170	400

(*) Le misure possono variare leggermente a secondo della casa costruttrice del misuratore

N.B.: L'esecutore della nicchia per l'alloggiamento del misuratore puo' essere eseguita in un secondo tempo

SCHEMA PUNTO DI CONSEGNA GAS

NON IN SCALA



INSTALLAZIONE A PARETE

NON IN SCALA



STAFFA PER TUBAZIONE

NON IN SCALA



MAPPA AcegasApsAmga

NON IN SCALA



NOTE IMPIANTO GAS METANO

L'IMPIANTO GAS METANO E' DIMENSIONATO IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI 9165:1528:3129.

LE TUBAZIONI POTRANNO ESSERE POSATE A VISTA O SOTTO TRACCIA.
NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTO DEI MURI PERIMETRALI DELL'EDIFICIO E DI MURI PIENI O DI MATTONI FORATI, LA TUBAZIONE NON DOVRA' PRESENTARE GIUNZIONI O SALDATURE E DOVRA' ESSERE PROTETTA CON TUBO GUAINA, POSTO SFARSATO RISPETTO CON THE PRESENZA DI CEMENTO ARMATO PER GLI INGRESSI AL LIVELLO DELLA CALDAIA).
NELL'ATTRAVERSAMENTO DI MURI PERIMETRALI ESTERNI, L'INTERCAPEDINE FRA TUBO GUAINA E TUBAZIONE GAS DOVRA' ESSERE SIGILLATA CON MATERIALI NON INCOMBENTI (CEMENTO O PLASTICI IN CORRISPONDENZA DELLA PARTE INTERNA DEL LOCALE (ANCHE NELL'ATTRAVERSAMENTO DI SOLAI).
I TUBI GUAINA POTRANNO ESSERE METALLICI O DI MATERIALE PLASTICO NON PROPAGANTI LA FIAMMA, AVENTI DIAMETRO INTERNO MAGGIORE DI ALMENO 10 mm DEL DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE GAS CHE CONTENGONO.
NON DARA' APPROVATA LA POSA DELLA TUBAZIONE GAS A CONTATTO CON TUBAZIONI DELL'ACQUA, PER I PARALLELISMI E GLI INCROCI LA TUBAZIONE DEL GAS, SE SOTTOSTANTE, DOVRÀ ESSERE PROTETTA CON TUBO GUAINA IMPERMEABILE, INCOMBUSTIBILE E NON PROPAGANTE LA FIAMMA.

SARÀ VIETATA LA POSA DI TUBAZIONI DEL GAS NELLE CANNE FUMARIE, NEI CONDOTTI PER LO SCARICO DELLE IMMONDIZIE, NEI VANI ASCENSORI E IN CUNICOLI DESTINATI A CONTENERE SERVIZI ELETTRICI E TELEFONICI. SARÀ VIETATO L'USO DELLE TUBAZIONI DEL GAS COME DISPERSORE, COLLEGAMENTO DI TERRA O CONDUTTORI DI PROTEZIONE DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (CEI 64-8).

ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIAMENTO DI CONTENIMENTO DEL CONTATORE FISCALE LA DISTRIBUZIONE GAS SARA' A VISTA PER TUTTA LA SALE DELLO STESSO SUA SARA' A VISTA ED ESTERNA ALL'EDIFICIO. SARA' A VISTA ANCHE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO PER L'ALIMENTAZIONE DELLE UTENZE.

LA SORTITA SARA' DIMMI IN ACCIAIO ZINCATO CON GIUNZIONI FILETTATE.
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO AD ESCLUSIONE DELL'ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA, SARANNO PREVISTE DELLE PREDISPOSIZIONI TAPPATE CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MONTE.

LE TUBAZIONI IN VISTA DOVRANNO AVERE ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE ED ESSERE OPPORTUNAMENTE ANCORATE PER EVITARE SGOTTIMENTI, VIBRAZIONI ED ISOLLECITAZIONI CON ELEMENTI DI ANCORAGGIO POSTI A NON PIU' DI 2,5 m L'UNO DALL'ALTRO. LE TUBAZIONI IN VISTA DOVRANNO ESSERE COLLOCATE IN POSIZIONE TALE DA NON SUBIRE URTI O DANNEGGIAMENTI ED ESSERE PROTETTE.
NELL'EVENTUALITA' ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO VENGANO INSTALLATI APPARECCHI DI COTTURA, LA PRESENZA AL PIOVLARE COMPLESSIVA NON SARA' SUPERIORE A 35 kW E TUTTI SARANNO SEMPRE DOTATI DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA.
NON SARÀ NECESSARIO REALIZZARE L'APERTURA DI VENTILAZIONE SE RISPETTATO QUANTO DI SEGUITO INDICATO:
- APPARECCHI A, A,2 UNI 7129,2: PROCEDURA DI CALCOLO, CONSIDERANDO CHE SARANNO PREVISTI APPARECCHI DI COTTURA CON DISPOSITIVO DI SORVEGLIANZA DI FIAMMA E CHE L'EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE SARÀ ASSICURATA DA CAPPA ASPIRANTE MUNITA DI ELETTROVALVOLA E DI CONTEMPORANEAMENTE, RISULTANO SODDISFATTI I SEGUENTI ULTERIORI REQUISITI:
- APPARECCHIO APPARECCHIO DI TIPO "A" O "B" O SENZA DISPOSITIVO DI SORVEGLIANZA DI FIAMMA INSTALLATO ALL'INTERNO DEL LOCALE.
a. PORTATA TERMICA NOMINALE MASSIMA COMPLESSIVA DEGLI APPARECCHI DI COTTURA CON DISPOSITIVO DI SORVEGLIANZA DI FIAMMA INSTALLATI MAX 11,7 kW.
c. VOLUMETRIA DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE NON MINORE DI 20 mc.
d. PRESENZA NEL LOCALE DI INSTALLAZIONE DI PORTE FINESTRE E/O PORTAFINESTRA, APRIBILI E INSTALLATE SU PARETI PERIMETRALI RIVOLTE VERSO L'ESTERNO.
LA DITTA CHE ESEGUIRÀ L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE INTERNO DEL GAS, PRIMA QUINDI DELLA CESSAZIONE DEL APPARECCHI UTILIZZANDO ED AL CONTATORE DEL GAS, DOVRÀ ESEGUIRE I PROVA E PROVA DI TENUTA COMPRESO DAL DIVITATORE AGLI APPARECCHI UTILIZZATORI.
LA PROVA DI TENUTA VERRÀ EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE INCARICATO CON LA METODOLOGIA ESPLICITATA DALLA NORMA UNI DI RIFERIMENTO.

LEGENDA

TUBAZIONE IMPIANTO GAS METANO IN ACCIAIO ZINCATO CONFORME UNI 10255 SERIE MEDIA O UNI 7287 CON ZINCATURA SECONDO UNI 5745

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PER GAS

VENTILAZIONE NATURALE DIRETTA LOCALE INSTALLAZIONE GENERATORE DI CALORE, DI SECONDE METTA PARI A (CIRCONDO UNI 7129:2015)
- 6 x 8 (cm²) con MIN. 100 cm²,
- DA CALCOLARE CON O PORTATA TERMICA NOMINALE MASSIMA DEI GENERATORI INSTALLATI (kW) (P (kw) x 6 = 150 cm²)

SALITA / DISCESA / MONTANTE TUBAZIONE

SCHEMA ASSONOMETRICO IMPIANTO GAS METANO

STRALCIO SEZIONE A-A



PIANTA PIANO TERRA



ATTENZIONE!!!
AI SENSI DELLA NORMA UNI 7129/2015 LE MODALITA' DI POSA DELLE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA ESECUTRICE DEGLI IMPIANTI, ANTECEDENTEMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E CI' NECESSARIO DOVRANNO ESSERE ASSICURATE LE CONDIZIONI DI FUNZIONE DEI VINCOLI STRUTTURALI E REALIZZATIVI, A TAL PROPOSITO, PER AGEVOLARE LE VERIFICHE PRELIMINARI, SI RIMANDA ALLA PROPOSTA INSTALLATIVA RIPORTATA NELLE SEZIONI.
LA PROGETTAZIONE DELLE TRAVI RIPORTATA PER INDIVIDUARE POSSIBILI CRITICITA' E PUNTUALMENTE INDICATIVA E DOVRA' ESSERE VERIFICATA DALL'IMPRESA, GIA' PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PRELIMINARMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE.

cordoli in c.o.
rete metallica plastificata
parapetto in mattoni forati intonacato
PIAZZALE ESTERNO ESISTENTE

COMUNE DI TRIESTE

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA
A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO A 7
DELLA SOCIETA A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
PRESSO IL COMPRENSORIO DI VIA FELLUGA N°58 A TRIESTE

PROPRIETARIO:	COMUNE DI TRIESTE piazzo Unità d'Italia, 4 - 34121 Trieste Tel. 040 6711 - Fax 040 9381666 Cod.fisc. 00210240321 - p.iva 00210240321 comune.trieste@certgov.fvg.it	CONCESSIONARIO:	A.S.D. SAN LUIGI CALCIO via Fellugia, 58 - 34142 Trieste Tel. 040 946694 - Fax 040 9381666 Cod.fisc. 80020800325 - p.iva 00557970324 sanluigicalcio@pec.it

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO:	arch. GIANLUCA PARON Via San Michele, 51 - 34134 Trieste studio.paron@yahoo.com
COLLABORATORE:	arch. MASSIMILIANO FITTIPALDI
PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E PREVENZIONE INCENDI:	CTIngegneria - Ass. prof. Campo Torbianelli Via Pecheux da Polcenigo, 8 - 34123 Trieste - ctingegneria@gmail.com
PROGETTISTA:	per ind. TIZIANO CAVVO ing. DIEGO TORBIANELLI
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:	per ind. RAIMONDO LAMPIS Via Alessandro Volta, 4 - 34133 Trieste r.lampis@live.it
PROGETTAZIONE STRUTTURALE:	ing. DANIELE MELCHIORI Via Fellugia 21 - 34133 Trieste daniele.melchiori80@gmail.com
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Synergeo S.r.l. Via Ruggero Manna, 34 - 34134 Trieste info@synergeo.net

R. U.P.:
ing. ENRICO CORTESE

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO GAS METANO
PLANIMETRIA, SCHEMA ASSONOMETRICO E PARTICOLARI.

TAVOLA:

D-DIS01

Codice elaborato: 2020_PROZ_PE_80_DIS_01_D-DIS01_0_0_R00

Rev.	Emissione
4	
3	
2	
1	
0	Prima emissione

TIMBRO E FIRMA

SCALA: 1:50

DATA: Marzo 2020

Documento di proprietà di CTIngegneria S.r.l., vietata ogni copia, riproduzione, cessione anche parziale o tutta senza l'autorizzazione scritta da parte dell'amministratore.