



**AcegasApsAmga S.p.A.**

Sede legale: Via del Teatro 5 34121 Trieste

tel. 040.7793111 fax 040.7793427

[info.ts@acegasapsamga.it](mailto:info.ts@acegasapsamga.it)

[www.acegasapsamga.it](http://www.acegasapsamga.it)

Spett.le

**COMUNE DI TRIESTE**

Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e  
Patrimonio

Servizio Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio

P.O. Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio

[comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)

**e pc: Responsabile Unico del Procedimento**

dott. Roberto Prodan

[roberto.prodan@comune.trieste.it](mailto:roberto.prodan@comune.trieste.it)

Oggetto: Cabinovia metropolitana Trieste – Porto Vecchio – Carso – Progetto di Fattibilità  
Tecnica ed Economica integrato ai fini dell'affidamento congiunto di progettazione ed  
esecuzione dei relativi lavori.

**Comunicazioni AcegasApsAmga S.p.A..**

A seguito della conferenza dei servizi tenutasi il 26.10.2022 presso la Sala Portis del Comune di  
Trieste si trasmettono in forma iscritta le medesime considerazioni espresse durante l'incontro:

**Ciclo Idrico Integrato e rete Gas**

Tracciato della linea funiviaria: per quanto concerne i servizi relativi alle infrastrutture esistenti riferite  
all'acquedotto si riconosce che essi sono compatibili con il progetto, mentre si comunica al Comune  
di Trieste (quale Stazione Appaltante) che sarà necessario adoperarsi per la risoluzione delle  
interferenze con i sottoservizi in progettazione per il Viale Monumentale in ottemperanza alle  
“Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di  
persone” emesso con decreto MIMS dd. 18.06.2021. Per quanto concerne il servizio di distribuzione  
Gas non si ravvedono condizioni ostative in linea normativa, così come per la fognatura.

Allacciamento ai sottoservizi delle stazioni della cabinovia: per quanto concerne gli allacciamenti  
d'utenza, constatata l'assenza di richieste di allacciamento al servizio gas, ci si riferirà solo ai  
sottoservizi di acqua e fognatura. Per la Stazione di Opicina, non sono in programma estensioni

fognarie nell'area di impronta della stazione, pertanto qualsiasi estensione configura una riqualificazione complessiva del borgo in prossimità: per questo motivo si consiglia un trattamento puntuale delle acque di rifiuto, ai sensi delle leggi e delle normative di settore. Per ciò che attiene l'allacciamento idrico, la rete è in prossimità del parcheggio e non vi sono potenziali impedimenti. Per le stazioni in Porto Vecchio, al di là dell'Intermedia (lato Mag. 20) in cui i sottoservizi di acqua e fognatura sono garantiti dall'attuale posa del II Lotto di riqualificazione dell'ex area portuale, nelle stazioni di Trieste Città e Bovedo, gli allacciamenti idrici e fognari sono assolutamente correlati e vincolati all'esecuzione delle opere previste nel Viale Monumentale e nel Parco Lineare. In assenza delle opere relative al Viale Monumentale, non sarà possibile realizzare alcun allacciamento con garanzia di servizio.

## **Energia Elettrica**

Allacciamento alla rete di EE: tenuto conto delle informazioni in nostro possesso, per quanto riguarda gli allacciamenti si rammenta che potenze superiori ai 100kW dovranno necessariamente venir predisposte in media tensione. A tal proposito:

- la stazione di Opicina sarà in media tensione per cui si presuppone una cabina elettrica di 4x4x2,4h metri e locale misuratori 4x1x2,4h metri ad uso esclusivo di AcegasApsAmga, conformemente a quanto previsto dalla CEI 0-16
- la stazione di Boveto sarà in media tensione per cui si presuppone una cabina elettrica di 5x4x2,8h metri e locale misuratori di 4x1x2,8h metri ad uso esclusivo di AcegasApsAmga, conformemente a quanto previsto dalla CEI 0-16
- le stazioni Intermedie di Porto Vecchio e Largo Santos saranno in bassa tensione per cui si presuppone un locale misuratori di 2x1x2,4h metri ad uso esclusivo di AcegasApsAmga, conformemente a quanto previsto dalla CEI 0-21.

Interferenze con i sopra e sottoservizi di EE sia per quanto riguarda la linea funiviaria che per le stazioni: si riscontrano interferenze con i sopra e sottoservizi di EE in corrispondenza della stazione Porto Vecchio intermedia e della stazione in prossimità di Largo Santos.


Tempistiche allo stato di avanzamento lavori. Le tempistiche per la risoluzione degli allacciamenti e interferenze sono le seguenti:

- A Opicina non vi è alcuna sorta di impedimento e interferenza per l'allacciamento della cabina alla rete di EE in media tensione.
- A Boveto non si evidenziano interferenze, l'allacciamento della cabina alla rete di EE in media tensione potrà essere esecutiva solo dopo la realizzazione del parco lineare da parte del Comune di Trieste.
- Alle Stazioni intermedie di Porto Vecchio e Largo Santos si evidenziano interferenze che andranno risolte con il previsto Lotto III del Comune di Trieste oppure con specifica richiesta ad AcegasApsAmga; l'allacciamento alla rete di EE in bassa tensione potrà essere esecutivo con il previsto Lotto III del Comune di Trieste.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**Il Direttore Direzione Reti**

Ing. Giovanni Piccoli



C/ASM