

The symbol of replace judgment	
Symbol	Definition
#1	Standard
#2	Usable (Unit performance will be affected.)
#3	Usable (Refrigerant charge will be limited.)
#4	Usable (Piping length will be limited.)
#5	Piping length and vertical separation will be limited

PIPING LIST			
SYMBOL	BRANCH	PIPE MODEL	NAME
J1	CMY-	Y102LS-	G2
J2	CMY-	Y102SS-	G2
SYMBOL	LIQUID	PIPE/GAS	PIPE SIZE
P1	12.7	/	22.2
P2	9.52	/	15.88
P3	9.52	/	19.05
P4	12.7	/	15.88

Address	Additional Refrigerant
051	12.10 kg

12.7mm for liquid pipe of
P300 unit over 40m.

[illegible]

Asilo - Skelton VRF - Impianto Ricambi Aria Scala -

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI TRIESTE
Piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
0406751

**AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**

CIG: 7592120F9B
CUP:F99J13000580007

CAPOGRUPPO
PROGETTAZIONE STRUTTURE,
ARCHITETTURA,
IMPIANTI,
ANTINCENDIO,
CORDINAMENTO SICUREZZA

F&M
ingegneria

F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
30035 - Mira (VI)

F&M
DIVISIONE IMPIANTI

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

RAPPORTO CON GLI ENTI **ING. DENIS ZADNIK**

ESPERTO PAESAGGIO

ERIKA SKABAR
landscape planning and design



www.erikaskabar.com

ESPERTO CAM

ESPERTO FORESTALE **DOTT. SIARDI ENRICO**

PROGETTO

**PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA
SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRESORIO
EX POLSTRADA A ROIANO**

DISCIPLINA

IMPIANTI MECCANICI

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO / lotto A

TITOLO

Asilo - Skelton VRF

[illegible]

ELABORATO N. Te_A020_0

DATA: 03/03/2020	SCALA: -	FILE: 1247_Te_A020_0	J.N. 1247
PROGETTO F&M.D.I.	DISEGNO S.T.	VERIFICA M.B.	APPROVAZIONE T.T.